

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W OLSZTYNIE
10-501 Olsztyn, ul. Żołnierska 16
89 752 48 300 SEKRETARIAT

HK.4022.2.3.17.2018

Wzrost 21. WRZ. 2018

**Roczna ocena jakości wody za okres od 1 września 2017 r. do 30 sierpnia 2017 r.
na pływalni Zespołu Krytych Obiektów Sportowych nr II w Olsztynie ul. Mariańska 1**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1261 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. 2015 r., poz. 2016), po dokonaniu rocznej oceny stwierdza co następuje.

Pływalnia w ocenianym okresie działała tylko od 1 września 2017 r. do 15 grudnia 2017r. w związku z zamknięciem obiektu ze względu na zły stan techniczny.

1. Woda doprowadzana na pływalnię pochodzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia – wodociąg publiczny w Olsztynie i spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

2. Pływalnia wyposażona jest w 1 nieckę basenową i 22 natryski.

3. Ocena parametrów jakości wody na pływalni dokonywana była przez zarządzającego pływalnią w wyniku:

- prowadzonej bieżącej obserwacji jakości wody, z uwzględnieniem jej udokumentowania,
- systematycznego i udokumentowanego nadzoru pracy urządzeń oraz rejestrowania wyników pomiarów w zakresie pH, potencjału redox, chloru wolnego, chloru związanego, temperatury wody.

4. Badania parametrów wody na pływalni wykonywane były przez zarządzającego:

a) zgodnie z ustalonym z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Olsztynie harmonogramem.

b) zgodnie z wymaganym zakresem określonym w załączniku Nr 2 do rozporządzenia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach,

- zakres badań wykonywanych w laboratorium obejmował:

Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, ogólna liczba mikroorganizmów w 36⁰C po 48 h, Legionella sp., mętność, chloroform, Σ THM, azotany, utlenialność,

- pomiary potencjału redox, pH, temperatury, chloru wolnego i chloru związanego wykonywane były systematycznie przy pomocy urządzeń i rejestrowane co 4 h, przy poborze prób do badań mikrobiologicznych oznaczany był potencjał redox, chlor wolny, chloru związany (niezależnie od pomiarów realizowanych automatycznie)

c) badania były prowadzone z zastosowaniem metodyk referencyjnych określonych z załączniku Nr 4 do ww. rozporządzenia w laboratorium posiadającym akredytację Polskiego Centrum Akredytacji, tj. Laboratorium Badawcze ANCHEM w Brodnicy ul. Korczaka 2.

5. Zarządzający pływalnią nieterminowo przekazywał Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Olsztynie wyniki badań.

6. Zarządzający pływalnią w widocznym miejscu umieścił tablicę informacyjną dla osób korzystających z basenu zawierającą informację o jakości wody.

Olsztyn, 19 września 2018 r.
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie
ul. Żołnierska 13A
10-558 Olsztyn
Zapowiadana Dyktando OSiR
L-rca Dyktando
Mirostow Janowska

8. Analizując przedstawione wyniki badań woda w ocenianym okresie spełniała wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne. Incydentalnie stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych wartości chloroformu i THM. Wartości przekroczonych parametrów nie stanowiły zagrożenia dla kąpiących się, jednakże wskazywały na potrzebę wyregulowania procesu uzdatniania. Zarządzający pływalnią podejmował działania naprawcze tj. wzmógł nadzór nad dozowaniem preparatów dezynfekujących do wody.

9. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie mając na uwadze powyższą analizę stwierdza, że OSIR w Olsztynie prowadził ocenę jakości wody w okresie od 1 września 2017 r. do grudnia 2017 r. w sposób wystarczający oraz w sposób zapewniający bezpieczeństwo zdrowotne osób korzystających z pływalni.

Uwaga:

1. Powyższą ocenę należy umieścić w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej zgodnie z wymaganiami § 7 przywołanego rozporządzenia,

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a

Z upoważnienia
Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Olsztynie
Pierwotnik Sekcji Prawnej
dr Arkadiusz Zaczek